



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü
Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi

Şube : Doğrudan Temin Birimi
Hastane Kodu: 57305645 / 05
Konu : Avadanlık ve Yedek Parça Alımları Grubu Bütçesi

Diyarbakır
24.01.2023

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı yazılı bulunan "1 Kalem AVADANLIK YEDEK PARÇA ALIM İŞİ" Kamu İhale Kanunu'nun 22. Maddesi (d) bendine göre Doğrudan Temin Usulü ile satın alınacaktır. Tekliflerin en geç 27.01.2023 Tarih ve CUMA Günü Saat 14:00'e kadar Hastanemiz Doğrudan Temin Birimindeki görevli personele teslim edilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize rica ederim.

Uzm.Dr. Serhat SAMANCI
Başhekim

Sıra No	Birim fiyata esas iş kaleminin adı	Birim fiyatı	Miktar	Toplam fiyatı
1	DEVİRDAİM POMPASI VE EKİPMANLARI		2 ADET	
			Toplam Tutar	

AŞAĞIDA SIRALANAN MADDELERİN GEREĞİNİN YAPILMAMASI ELEME SEBEBİDİR.

- 1- Fiyatlar TL bazında ve KDV hariç verilecektir. Malzeme/ürün için marka/model belirtilecektir.
- 2- Ödemeler Genel Bütçe Tertibinden Yapılacaktır.
- 3- Malzeme Teslim/iş Bitirme Süresi Belirtilecektir.
- 4- Hastane İdaresi malzemeleri alıp almamakta serbesttir.
- 5- Teknik Şartname Ektedir. Nümune/katalog/broşür, teklif mektubuyla birlikte teslim edilecektir.
- 6- Alım, Doğrudan Temin ile Genel Bütçe Kaynaklı Olacaktır.
- 7- Nakliye, ulaşım, kargo, montaj ve çalışır durumda teslimat firmaya aittir.
- 8- (Varsa)TİTUBB Kodları ve SUT fiyatları belirtilecektir.

Hastanenizin ihtiyacı olan Yukarıda cinsi ve miktarı/miktarları yazılı mal / hizmetin birim fiyatlarının KDV hariç belirttiğim fiyattan olduğunu taahhüt ederim.

Hastane Tel:0412 224 57 51 Dahili:(1125)
Hastane Faks: 0412 223 64 28
E.Mail:dch.dogrudentemin@saglik.gov.tr

.../.../2023
Firma Kaşe -İmza

DEVİRDAIM POMPASI VE EKİPMANLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Amaç: Hastanemiz Kazan dairesinde bulunan 1 ve 4 nolu Buhar kazanlarının besleme (Devirdaim) pompalarının ivedilikle değişimlerinin yapılması gerekmektedir. Motor, pompa ve çekvalf aksamalarının sökülüp değişiminin yapılarak çalışır vaziyette faaliyetinin sağlanması işlerini kapsar.

1. Pompalar nakliye dahil yerine monte edilip çalışır vaziyette test edildikten sonra teslim edilecektir.
2. Kazan dairesinde bulunan 3 Kw besleme pompalarının 2 adet 50'lik dikey PN16 çekvalfları contaları ile beraber değişimlerinin yapılması gerekmektedir.
3. Kondes Tahliye pompası aşağıdaki özelliklere uygun olacaktır.
 - a- TİP: SKM 50/3 Yatay milli, parçalı gövdeli, difüzörlü, çok kademeli, kapalı çarklı devirdaim (santrifüj) pompalar.
 - b- Güç (N):3 KW
 - c- Devir Sayısı: 1450 d/d
 - d- Flanş :65/50 •Emme flanşları TS EN 1092 - 2 / PN 16' uygun olacaktır.
 - e- Debi (Q):32 M3/h
 - f- HM:20 Mss /Min

•Bütün çarklar ISO 1940 sınıf 6.3' e uygun dinamik veya statik olarak dengelenir.


•Eksenel kuvvet çark dengeleme delikleri sistemi ile dengelenmektedir.

•Dönme yönü motor tarafından bakılınca saat yönündedir

•Pompalarda standart olarak "gres yağı" rulman kullanılacaktır.
4. Değişimi yapacak Firmanın iş güvenliği ile ilgili tüm tedbirleri alma yükümlülüğü olup mevzuatta belirtilen ekipmanları hazır bulunduracaktır.
5. Firmanın oda kaydı veya faaliyet belgesi olacaktır


Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi
Cemal ESMER
Teknik Birim Sorumlusu


Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi
Nesim TEKİL
Elektrik Teknisyeni


Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi
Ali ŞAHİN
Teknik Birim Sorumlusu
Cardimotisi